



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.04519/22

Серия **RU** № **0332366**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АБ53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НПО ФЛЕЙМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, проезд Гаражный, дом 5
Основной государственный регистрационный номер 1037816016590.
Телефон: +78124546846 Адрес электронной почты: info@nproflame.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НПО ФЛЕЙМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, проезд Гаражный, дом 5

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления: охладители пара серии 12805, типы: ОП, ОУ, DN от 50 до 1200 мм, расчетным давлением до 14,0 МПа, с температурой рабочей среды до 560°C. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3113.002.34333434-2019 «Элементы РОУ, БРОУ, ОУ (охладители пара, дроссельно-охладительные и охладительные устройства)». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8404100000, 8404900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 384-2022, 385-

2022 от 17.05.2022 года, выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC12) акта анализа состояния производства от 04.05.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» документации изготовителя: технические условия; обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; паспорта; протоколы заводских испытаний; чертежи; расчеты на прочность; технологические регламенты и сведения о технологическом процессе; документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя; сертификаты на материалы
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Приложение № 2 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013). Условия транспортирования, хранения продукции 2(С) согласно ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы оборудования – 200 000 часов. Назначенный срок хранения оборудования – 2 года. Оборудование относится к 4 категории, согласно приложению к ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.05.2022 **ПО** 17.05.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Михайлов Игорь Валерьевич (Ф.И.О.)

Бабяков Максим Николаевич (Ф.И.О.)